



INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI, a.s.
třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín, Česká republika
Divize CSI – Centrum stavebního inženýrství



CERTYFIKAT

No 24 006

zašwiadza, že produkt

**Wpusty podłogowe boczne ze stali nierdzewnej APV110,
APV120, APV130 i kratki ze stali nierdzewnej MPV011,
MPV012, MPV013, MPV014, MPV015, MPV016**

produkcji

Alcadrain, s. r. o.
Komunardů 1626/35
170 00 Praha 7 – Holešovice
Republika Czeska
IČ: 25655809

W zakresie przepisanych parametrů osiąga wartości podane w Załączniku 24 006.

Certyfikat ten jest wydawany na podstawie opisu produktu, dokumentacji i wyniku oceny podanych w protokole końcowym nr **315200134/2024**, sporządzonym przez ITC, a. S. Zlín w dniu 04-10-2024 r.

Warunki wykorzystania świadectwa i informacje związane:

1. Świadectwo dotyczy wyłącznie podanych powyżej modeli wyrobu.
2. Świadectwo dopóki nie dojdzie do zmian technologii produkcji, zastosowanych norm lub właściwych przepisów, ale najdłużej do daty ważności.
3. Ważność świadectwa można sprawdzić na www.itczlin.cz.



Ważny do:
Data uchwalenia i wydania:

03-10-2027
04-10-2024


Ing. Vlastimil Kučera, Ph.D.
Dyryktor dywizji CSI

INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI, a.s.
třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín, Česká republika
Divize CSI – Centrum stavebního inženýrství

ZAŁĄCZNIK DO CERTYFIKATU

No 24 006

produkt

**Wpusty podłogowe boczne ze stali nierdzewnej APV110, APV120, APV130
i kratki ze stali nierdzewnej MPV011, MPV012, MPV013, MPV014, MPV015, MPV016**

W zakresie przepisanych parametrów osiąga wartości

Charakterystyki techniczne	Jednostka	Stwierdzona wartość ¹⁾	Stwierdzona wartość ²⁾	Stwierdzona wartość ³⁾	Sposoby ustalania (metody prób)
Wygląd	-	garnitury ⁴⁾	garnitury ⁴⁾	garnitury ⁴⁾	wzrokowo
Odporność mechanicznej i wodnej blokady zapachu na ciśnienie	Pa	400,3	400,2	389,9	EN 1253-8, artykuł 4.4
Szczelność na zapach	-	ciśnienie $\geq$ 180 Pa / 15 min.	ciśnienie $\geq$ 180 Pa / 15 min.	ciśnienie $\geq$ 180 Pa / 15 min.	EN 1253-8, Artykuł 4.9.1
Przepływy ⁵⁾	l/s	0,38 - 0,42	0,52 - 0,53	0,53 - 0,54	EN 1253-8, artykuł 4.11

- ¹⁾ Testy przeprowadzone na próbce wpustu podłogowego, stal nierdzewna bardzo niska, typ APV110, boczny, bez kratki, SMART blokada zapachu.
- ²⁾ Testy przeprowadzono na próbce niskiego wpustu podłogowego ze stali nierdzewnej, typu APV120, bocznego, bez kratki, z blokadą zapachu SMART.
- ³⁾ Testy przeprowadzone na próbce wpustu podłogowego, stal nierdzewna, typ APV130, boczny, bez kratki, SMART blokada zapachu
- ⁴⁾ Powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne wolne od ostrych krawędzi i wad wpływających na funkcjonalność odpływu lub umożliwiających zranienie.
- ⁵⁾ Pomiar za pomocą siatki ze stali nierdzewnej, typ MPV011.



Ważny do:
Data uchwalenia i wydania:

03-10-2027
04-10-2024

Ing. Vlastimil Kučera, Ph.D.
Dyrektoř dywizji CSI